

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-РУ.ПБ34.В.01939

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001375

Общество с ограниченной ответственностью «АСП-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 7. ОГРН 1145003000119. Телефон/факс: +7 (495) 926-41-99, e-mail: info@al-sr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АСП-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 142700, Россия, Московская область, Ленинский район, г. Видное, Южная промзона, владение 7. ОГРН 1145003000119. Телефон/факс: +7 (495) 926-41-99, e-mail: info@al-sr.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@rozhandi.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия	стальные	торговых	марок	«Албес»	и	код ОК 005 (ОКП):	52 6200
«ПЕРФАТЕН»,	с полимерным	покрытием	толщиной	не			
более	60 мкм,	для облицовки	потолков,	наружных	и		
внутренних	стен	зданий	и	сооружений	общей	толщиной	
0,5-2,0 мм,	выпускаемые	по	ТУ 5262-002-18191609-2014,		код ЕКПС:		
имеют	показатель	пожарной	опасности	НГ	(неторючий		
материал),	что	соответствует	классу	пожарной	опасности		
строительного	материала	КМ 0.	Серийный	выпуск.		код ТН ВЭД России:	-----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. N 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. N 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ), ст.13, ст.134. Метод испытаний I по ГОСТ 30244-94 «Строительные материалы. Методы испытаний на горючесть».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-16/06-2016 от 27.06.2016 г. испытательного центра ООО «НПЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 049/ОС-16 от 23.05.2016 г. ОС ООО «НПЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC03.СМК.00152 от 28.03.2014 г., выдан ОС ООО «ЕВРОСТАН», рег. № СДС-СМ RU.3791.ОС03.

ТА 5262-002-18191609-2014.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.07.2016 по 30.06.2021



Руководитель (заместитель руководителя)

М.П. Организация сертификации

Эксперт (эксперты)



Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

Д.В. Борисов

инициалы, фамилия